



## Reconnaissance AEAJ N° 32242

### Titulaire

Galip Installationssysteme AG  
Widenstrasse 1  
9464 Rüthi  
Schweiz

### Fabricant

Galip Installationssysteme AG  
9464 Rüthi  
Schweiz

### Groupe

223 - Obturations/passages

### Produit

BODEN-DURCHFÜHRUNG

### Description

Obturation combinée en cadre en métal, bétonné (E $\geq$ 260mm).  
Système de calfeutrement avec masse d'étanchement, boîtier en alu avec Isolation,  
manchette, tissu. Espace vide rempli avec masse d'étanchement FLAMRO BMS/BMK.  
Système d'obturation pour:  
- Câbles avec/sans tube  
- Tuyaux métalliques (RF1) sans isolation  
- Tuyaux métalliques (RF1) avec isolation  
- Tuyaux en plastique (combustibles) avec isolation

### Utilisation

Plafond: pm  
Utilisation voir pages suivantes

### Documentation

IBS, Linz: Rapport d'essai '318101004-1,Rev1' (09.12.2021), Rapport de classification  
'318101004-A,Rev1' (09.02.2022)

### Conditions d'essai

EN 1363-1; EN 1366-3

### Appréciation

Classe de résistance au feu v. annexe

### Durée de validité

31.12.2027

### Date d'édition

07.11.2022

### Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler